








## ПРОТОКОЛ №3891

### за предаване и приемане на пожарогасители, на които е извършено техническо обслужване, презареждане или хидростатично изпитване на устойчивост на налягане (в комбинация или поотделно)

Днес 18.11.2015 г. в гр./с. Шумен ръководителят (упълномощеният представител) Ина Петкова на „РВД“ ООД адрес: гр./с. Шумен обл. Шумен ЕИК: 837037253 тел.: 054/800546 Предаде на собственика (или негов представител) пожарогасителите, на които е извършено обслужване, както следва:

№ по ред	Идентификационна маркировка на всеки пожарогасител (марка, модел, серийен номер и др.)	Категория на пожарогасителя съгласно т. 4.3.2.2 от БДС ISO 11602-2:2002	Маса на зареждане на пожарогасителя, kg	Пожарогасително вещество (вода, прах, CO <sub>2</sub> или др.)	Търговско наименование пожарогасителното в-во (при презареждане с прах или пенообразувател)	Вид на извършеното обслужване (техническо обслужване, презареждане или хидростатично изпитване на устойчивост на налягане)	Дата на извършеното обслужване	Име на лице, извършило обслужването	Полпис на лице, извършило обслужването	Номер на стикер
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Пожарогасител прахов 25 кг	2	25	прах		Техническо обслужване	18.11.2015	Юлиан Илиев		68589
2	Пожарогасител прахов 12 кг	2	12	прах		Техническо обслужване	18.11.2015	Юлиан Илиев		68588
3	Пожарогасител прахов 12 кг	2	12	прах		Техническо обслужване	18.11.2015	Юлиан Илиев		68587
4	Пожарогасител прахов 12 кг	2	12	прах		Техническо обслужване	18.11.2015	Юлиан Илиев		68586
5	Пожарогасител прахов 12 кг	2	12	прах		Техническо обслужване	18.11.2015	Юлиан Илиев		68585
6	Пожарогасител прахов 12 кг	4	12	прах		Техническо обслужване	18.11.2015	Юлиан Илиев		68584
7	Пожарогасител CO2 5 кг	5	5	CO2		Техническо обслужване	18.11.2015	Юлиан Илиев		68590
8	Пожарогасител CO2 5 кг	5	5	CO2		Техническо обслужване	18.11.2015	Юлиан Илиев		68591
9	Пожарогасител CO2 5 кг	5	5	CO2		Техническо обслужване	18.11.2015	Юлиан Илиев		68593
10	Пожарогасител CO2 5 кг	5	5	CO2		Техническо обслужване	18.11.2015	Юлиан Илиев		68592

Собственик на пожарогасителите: „Максам СЕ България“ ЕАД адрес: гр. Шумен  
Този протокол се състави в два еднообразни екземпляра – по един за организацията, извършила обслужването, и за собственика на пожарогасителите

<b>ПРЕДАЛ:</b>  (ръководител/упълномощен представител на организацията, извършила обслужването)			<b>ПРИЕЛ:</b>  (собственик/предста-витель на собственика)  (подпис)  (име, фамилия, длъжност)
---	--	--	---